

Ruciane-Nida, 06 maj 2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
zamówienia**

**Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: „**Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej 172548N**”

Do Zamawiającego w dniu 05 maja 2022 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej 172548N”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Brak w załączonych dokumentach przetargowych dokumentacji technicznej wraz z przekrojami. Prosimy o uzupełnienie.

**Odp.** Brak w dokumentacji – w załączeniu przekroje szczegółów konstrukcyjnych

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie parametrów kruszywa do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego (uziarnienie). Załączone SST są zbyt ogólne.

**Odp.** C 50/30 frakcji 0-31,5 mm

**Pytanie nr 3**

Prosimy o określenie z jakiego kruszywa należy wykonać warstwę filtracyjną.

**Odp.** KŁSM 31,5/63 mm

**Pytanie nr 4**

Prosimy o określenie parametrów podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

**Odp.** 2,5 MPa

**Pytanie nr 5**

Zgodnie z poz. 26 przedmiaru robót należy ustawić tablice o wymiarach 120 X 80 cm, natomiast zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu znaki A-7, B-43, B-44 (6 znaków). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odp.** 1. Tablice 120 x 80 cm – 2 szt.  
2. Znaki B-43 – 2 szt.  
3. Znaki B-44 – 2 szt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 11maja 2022 r. o godz. 10:00.


Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Sporządził  
Jerzy Waszkiewicz


Z up. Burmistrza  
*Artur Chodzik*  
Kierownik  
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 1.

Szczegół C



Szczegół B



Szczegół A

