



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz

12-200 Pisz, ul. Warszawska 5
tel. 87 423-23-78, fax. 87 423-27-80
e-mail: psse.pisz@sanepid.gov.pl

HK.9022.4.20.2023

21.03.2023 r.

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz na podstawie § 3 ust. 3 pkt 3 oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

stwierdza

spełnienie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych z **wodociągu publicznego Nida, gm. Ruciane-Nida, powiat piski**, który zaopatruje 4209 mieszkańców miejscowości: Ruciane-Nida.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz, sprawując nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia, w dniu 20.03.2023 r. otrzymał wyniki badań wody z kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągu publicznego Nida. W oparciu o sprawozdanie z badań SB/22898/03/2023 z dnia 02.03.2023 r. próbek wody pobranych w dniu 19.01.2023 r., PPIS w Pisz stwierdził spełnienie wymagań w zakresie kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

W związku z wartościami nieprzekraczającymi dopuszczalnych wartości wskaźników dla stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228, określonych w części A i B załącznika nr 4 w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z częścią C załącznika nr 4 następne badanie wody w zakresie kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych – tryt, rad Ra-226 i Ra-228 należy wykonać do 18 stycznia 2024 roku.

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego
w Pisz

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida ePUAP
2. ZGK w Rucianem-Nidzie Sp. z o. o. e-mail
3. aa

Starszy Asystent
Promocji Zdrowia i Opieki Zdrowotnej
PSSE w Pisz
Agneszka Karmowska

sporządziła: Irena Matysiuk – kierownik Higieny Komunalnej
21.03.2023 r.