

Ruciane-Nida, 04 marzec 2024 r.

IGK.271.2.6.2024

Odpowiedź na zapytanie do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: **„Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej w Rucianem-Nidzie”**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej w Rucianem-Nidzie. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie

W załączonym projekcie i przedmiarach projektant wychodzi z założenia, że większa część trasy kablowej pod chodnikiem około 410 metrów kopana ma być mechanicznie np. przy użyciu minikoparki. Po wizji lokalnej oraz konsultacji z geodetą okazuje się że pod chodnikiem przebiega inna infrastruktura podziemna a więc kopanie mechaniczne stanowi duże ryzyko jej uszkodzenia. W zawiązku z powyższym sporządzając ofertę należało by uwzględnić, że wykopy na powyższym odcinku będą wykonane ręcznie co przełoży się w znaczny sposób na cenę finalną na ofercie. Pytanie brzmi czy zamawiający ma świadomość powyższego oraz czy podczas rozpatrywania ofert będzie brał pod uwagę oferty które uwzględnią konieczność kopania ręcznego a co za tym idzie będą miały wyższą cenę ofertową która może np. przekroczyć wartość środków przeznaczoną przez zamawiającego na realizację zadania?

Odp. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że należy wykonać wykopy ręcznie, to koszt tych prac proszę ująć w wycenie - ofercie. Przedmiar robót jest traktowany pomocniczo. Uszkodzenia innej infrastruktury podziemnej Wykonawca będzie musiał naprawić we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie istniejących urządzeń i strat spowodowanych u osób trzecich.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 08 marca 2024 r. o godz. 10:00.

Sporządził
Jerzy Waszkiewicz

Z up. Burmistrza
Artur Chudzik
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej