

Specyfikacja urządzeń

Lp./ Symb ol Nazw a (ozna czenie na rys.)	Producent /dystybutor	Typ	Opis	Sztuk	UWAGI
1	Ostberg	LPKB125 C1 EC	Wentylator kanałowy 100W,230V	3 szt	
3	Systemair	Balance E	Wywiewnik dn 100	8 szt	
4	Wykonanie warsztatowe		Przepustnica wielopłaszczyznowa sterowana ręcznie z izolacją termiczną 400x100 + sztucer kanału AI 400x100 L= 100mm + siatka stalowa 400x100 z oczkiem 10x10 mm + siatka na owady z PE	4 kpl.	
5	Wykonanie warsztatowe		Ścienna wyrzutnia powietrza dn 100 z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczona siatką o oczku 10x10mm, z lotkami	1 szt	
6	J.W		Ścienna wyrzutnia powietrza dn 160 z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczona siatką o oczku 10x10mm, z lotkami	2 szt	
7	j.w		Przepustnica jednopłaszczyznowa dn 100	4 szt	