



WYPOSAŻENIE I ELEMENTY STUDNI WODOMIERZOWEJ:

1. ZASUWA KOŁNIERZ. DN100 - 3 SZT.
2. ZWĘŻKA 2-KOŁNIERZOWA DN100/65
3. KRÓCIEC 2-KOŁNIERZOWY DN65 L=200MM
4. WODOMIERZ SPRĘŻONY MWN/JS 65/4,0
5. KSZTAŁTKA MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWA DN65
6. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA 453 DN100
7. KUREK KULOWY 1"
8. PRZEJŚCIE SZCZELNE DN100 - 2 SZT.
9. WENTYLACJA Ø110mm
10. WŁAZ ŻELIWNY 600mm KLASY D400
11. STOPNIE, KLAMRY ZŁAZOWE LUB DRABINKA
12. PODPORA BETONOWA LUB STALOWA - 3 SZT.
13. WŁAZ IZOLACYJNY GR. 20cm
14. IZOLACJA ZE STYRODURU 10cm
15. RZĄPIE

KOMORA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA Z POKRYWĄ NAJAZDOWĄ I KOMINKIEM WŁAZOWYM. WŁAZ osadzić na płycie pokrywowej na pierścieniu odciążającym.

IZOLACJA: masa asfaltowo-kauczukowa (2xgruntująca + 2xszpachlowa)

POSADOWIENIE: podsypka z piasku $\text{Is}=0,98$ lub piasek stabilizowany cementem lub płyta betonowa.

KOMINEK WENTYLACYJNY wyprowadzić w teren poza strefą ruchu.

RESTUDIO Sp. z o.o.

ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./
fax 58 718-76-85, 500 126 099 Polska
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat:
ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z PRZYLEGLYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU W RUCIANEM-NIDZIE - CZĘŚĆ PÓLNOČNA

Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb
Ruciane-Nida, ul. Dworcowa
dz. Nr 74, 97/3, 102

inwestor: Gmina Ruciane-Nida
Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu:
mgr inż. Bożena Korczak upr. bud. 19/Gd/96

sprawdzający:
mgr inż. Piotr Korczak upr. bud. 116/Gd/00

status projektu: Projekt Techniczno-Wykonawczy

tytuł:
Schemat studni wodomierzowej wSW2

data: 20.12.2023

skala: -----

nr rys. 7