

Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.		[7]	SepT2	S3.1	S3.2	S3.3	S3	S4 PS1	[7]	S3.2	[6] S1	S2	S3	S4.1 S4.2	Sj
Rzędna terenu projektowanego	121,50	120,37	120,00	120,00	119,60	120,22	120,26		122,50		120,50	120,00		124,50	
Rzędna dna kanału	119,25	118,97	118,82	118,70	118,44	117,87	117,85		119,25		119,35	118,50		122,85	
Zagłębienie dna kanału [m]	2,25	1,40	1,18	1,30	1,16	2,35	2,41		3,25		1,15	1,50		1,65	
Rzędna dna studzienki		117,95	118,70	118,66	118,44	117,57	116,85		119,25		119,33	118,50		122,85	
Odległości [m]		9,48	1,70	2,66	14,45	42,95	12,04	2,00	11,89		1,37	17,62	26,62	2,50	24,15
Średnice		160×4,7			160×4,7	160×4,7	160×4,7		160×4,7		160×4,7	160×4,7	160×4,7	160×4,7	160×4,7
Spadek		3,00 %	5,88 %		1,50 %	1,00 %	1,20 %		4,95 %		4,71 %	1,82 %		1,50 %	2,34 %
Długość trasy [m]	0,00	9,48	11,18	13,84	28,29	71,24	83,28	85,28	0,00	11,89	0,00	19,00	45,61	0,00	26,65



PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP



1 – rura przewodowa De
2 – podsypka piaskowo-żwirowa gr. 0,15m
3 – obsypka zagęszczona
4 – ława żwirowa w geowłókninie (w gruntach nienośnych)
5 – zasypka z gruntu zagęszczalnego
6 – obudowa wykopu

Materiał rurociągów:
rury PVC-U lite SN 8
(wg PN-EN 1401-1)

RE-STUDIO Sp. z o.o.
ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./
fax 58 718-76-85, 500 126 099 Polska
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat:
ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU W RUCIANEM-NIDZIE - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb Ruciane-Nida, ul. Dworcowa
dz. Nr 74, 973, 102

inwestor: Gmina Ruciane-Nida
Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu: mgr inż. Bożena Korczak upr. bud. 19/Gd/96

sprawdzający: mgr inż. Piotr Korczak upr. bud. 116/Gd/00

status projektu: Projekt Techniczno-Wykonawczy

tytuł: Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłuszczowej

data: 20.12.2023
skala: 1:100 / 1:500
nr rys. 4