

Poziom porównawczy 110,00 m n.p.m.

Punkt	Opis	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna studzienki	Długość trasy [m]
Wp1.1	WPUST BET. Ø0,5	120,30	119,17	1,13	118,67	0,00
	proj. ks ø40 Rd=118,85					
D1.1	STUDNIA BET. Ø1,2m	121,10	118,93	2,17	118,43	47,98
	proj. t					
	proj. w ø125 Ro=119,38					
	proj. eN					
D1.2	STUDNIA BET. Ø1,2m	121,35	118,76	2,59	118,26	90,61
D1.3	STUDNIA BET. Ø1,2m	121,04	118,72	2,32	118,22	102,68
D1.4	STUDNIA BET. Ø1,2m	120,39	118,65	1,74	118,15	125,20
	proj. eN					
D1.5	STUDNIA BET. Ø1,2m	120,43	118,62	1,81	118,12	132,61
Os1	osadnik poziomy Ø2,0m V=3,0m3	120,39	118,61	1,78	117,63	135,21
Sep1	separator lamelowy 3/30	120,35	118,58	1,77	117,51	137,71
			118,56	1,79		139,72
D1.6	STUDNIA BET. Ø1,2m	120,32	118,55	1,77	118,05	
		118,92	118,50	0,42		147,79
	proj. eN					
wylot1	prefabrykowany wylot KPEB 02.16	118,92	118,50	0,42		154,39

Odcinek	Odległości [m]	Średnice	Spadek
Wp1.1 – D1.1	47,98	200×5,9	0,50 %
D1.1 – D1.2	42,63	250×7,3	0,40 %
D1.2 – D1.3	12,07	315×9,2	0,32 %
D1.3 – D1.4	22,53	315×9,2	0,32 %
D1.4 – D1.5	7,40	315×9,2	0,32 %
D1.5 – Os1	2,60	315×9,2	0,32 %
Os1 – Sep1	2,50	315×9,2	0,32 %
Sep1 – D1.6	2,01	315×9,2	0,32 %
D1.6 –	8,07	315×9,2	0,32 %
– wylot1	6,60	315×9,2	0,32 %

Punkt	Opis	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna studzienki	Odległości [m]	Średnice	Spadek	Długość trasy [m]
Wp1.2	WPUST BET. Ø0,5	121,00	119,60	1,40	119,10	4,25	200×5,9	2,00 %	0,00
	proj. ks ø40 Rd=119,23								
D1.1	STUDNIA BET. Ø1,2m	121,10	119,51	1,59	118,43				4,25
Wp1.3	WPUST BET. Ø0,5	121,90	120,50	1,40	120,00	38,30	200×5,9	2,00 %	0,00
	proj. ks ø40 Rd=119,99								
	proj. w ø125 Ro=119,92								
D1.2	STUDNIA BET. Ø1,2m	121,35	119,73	1,62	118,26				38,30
Wp1.4	WPUST BET. Ø0,5	121,50	120,10	1,40	119,60	6,24	200×5,9	2,41 %	0,00
D1.2	STUDNIA BET. Ø1,2m	121,35	119,95	1,40	118,26				6,24
Wp1.5	WPUST BET. Ø0,5	121,02	119,62	1,40	119,12	2,35	200×5,9	2,00 %	0,00
D1.3	STUDNIA BET. Ø1,2m	121,04	119,57	1,47	118,22				2,35
Wp1.6	WPUST BET. Ø0,5	120,22	118,82	1,40	118,32	6,39	200×5,9	0,50 %	0,00
D1.4	STUDNIA BET. Ø1,2m	120,39	118,78	1,61	118,15				6,39

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP



1 – rura przewodowa De
2 – podsypka piaskowo- żwirowa gr. 0,15m
3 – obsypka zagęszczona
4 – ława żwirowa w geowłókninie (w gruntach nienośnych)
5 – zasypka z gruntu zagęszczalnego
6 – obudowa wykopu

Materiał rurociągów:
rury PVC-U lite SN 8
(wg PN-EN 1401-1)

RE_STUDIO Sp. z o.o.
ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./
fax 58 718-76-85, 500 126 099 Polska
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat:
ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU W RUCIANEM-NIDZIE - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb Ruciane-Nida, ul. Dworcowa
dz. Nr 74, 97/3, 102

inwestor: Gmina Ruciane-Nida
Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu: mgr inż. Bożena Korczak upr. bud. 19/Gd/96
sprawdzający: mgr inż. Piotr Korczak upr. bud. 116/Gd/00

status projektu: Projekt Techniczno-Wykonawczy

tytuł: Profil kanalizacji deszczowej

data:	20.12.2023
skala:	1:100 / 1:500
nr rys.	6