



Nr obwodu	F1.1	F1.2	F1.3	F1.4	F1.5	F1.6	F1.7	F1.8
Aparatura	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. 3P 16A	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. 3P 16A	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. 3P 16A	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. 3P 16A	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. 3P 16A	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. 3P 16A	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. 3P 16A	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. 3P 16A
Moc Pi[kW]								
Przewód [mm2]	H07RN 5x16	H07RN 5x16	H07RN 5x16	H07RN 5x16	H07RN 5x16	H07RN 5x16	H07RN 5x16	YKY 5x6
Nazwa obwodu	SŁUPEK Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM POMOSTY	SŁUPEK Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM POMOSTY	SŁUPEK Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM POMOSTY	SŁUPEK Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM POMOSTY	SŁUPEK Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM POMOSTY	SŁUPEK Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM POMOSTY	SŁUPEK Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM POMOSTY	TABLICA TAG

Szafka  
IP55  
termoutwardzalna  
wolnostojąca  
z  
fundamentem



- Przestrzeń montażowa
- Fundament
- Ośłona fundamentu
- Drzwiczki
- Zamek na klucz

ZKK1



RE STUDIO

ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./  
fax 58 718-76-85, 500 126 089 Polska  
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

projekt:

Zagospodarowanie brzołów jeziora Guzianka Duża wraz z  
przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku  
Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida,  
Olsztyń Ruciane-Nida, ul. Dworcowa  
Numery działek: 115/57, 115/85, 115/86, 115/84, 115/87, 115/82,  
115/80, 115/78, 115/76, 115/60, 115/59, 115/91, 115/90, 115/83, 115/84,  
115/96, 115/51, 108/14, 115/73, 104/5, 104/7, 104/11, 104/10, 104/13,  
104/1, 103/1, 103/2, 102, 97/3, 74, 112/2, 112/3, 63

inwestor:

Gmina Ruciane-Nida  
Aleja Wyzwalców 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu:

mgr inż. Norbert Wałkiewicz upr. bud. WAM/0028/P.OE/07

sprawdzający:

mgr inż. Paweł Wysocki upr. bud. KUP/013PWE/18

opracowanie projektu:

inż. Łukasz Kowalski

status projektu:

Projekt Techniczny

tytuł:

ZŁĄCZE ZKK1

data:

30.12.2023 (aktualizowano 6.03.2024.)

skala:

1:1

nr rys.

E.10