

Ruciane - Nida, 24 lipiec 2024 r.

IGK.271.7.6.2024

### Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: „**Przebudowa drogi gminnej 172019 – Wygryny**”

Do Zamawiającego w dniu 22 lipca 2024 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi gminnej 172019 - Wygryny**”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1** Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odp. Tak.

**Pytanie 2** Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odp. Na odcinku o pełnej konstrukcji nie ma sieci. Na pozostałym odcinku drogi sieci są pod istniejącą nawierzchnią, którą jedynie poszerzamy.

**Pytanie 3** Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odp. Tak

**Pytanie 4** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w zakres robót nie wchodzi wycinka drzew a jedynie karczowanie oraz wywożenie karczwy i gałęzi.

Odp. Drzewa zostaną usunięte przez Zamawiającego, jedynie wywóz karczwy i gałęzi będzie po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 5** Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów powstałych w wyniku wycinki drzew i krzewów. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy je odwieźć

Odp. Zamawiający, wywóz do 1 km.

**Pytanie 6** Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów z rozbiórki. Jeśli Zamawiający to na jaką odległość należy je odwieźć.

Odp. Zamawiający, wywóz do 1 km.

**Pytanie 7** Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w zakresie przebudowy jest stabilizacja granic pasa drogowego słupkami betonowymi lub stalowymi.

Odp. Nie.

**Pytanie 8** Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy zakres inwestycji wymaga nadzoru archeologicznego.

Odp. Nie

**Pytanie 9** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że warstwy podbudowy mają być wykonane z mieszanki 0/31,5 C50/30.

Odp. Potwierdzam

**Pytanie 10** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że konstrukcja nawierzchni jezdni ma być wykonana dla kategorii ruchu KR1-2.

Odp. Potwierdzam

**Pytanie nr 11** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że konstrukcja nawierzchni jezdni ma być wykonana z następujących warstw:

- podbudowa z mieszanki związanej cementem C3/4 – gr. 15 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej – gr. 20 cm

- warstwa wiążąca AC16 W – gr. 5 cm
- warstwa ściernalna AC 11 S – gr. 4 cm.

Odp. Potwierdzam

**Pytanie 12** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że konstrukcja zjazdów jest taka sama jak konstrukcja nawierzchni jezdni.

Odp. Tak

**Pytanie 13** Przekrój normalny od km 0+322,1 do km 0+401,23 oraz od km 0+401,23 do km 0+486,44 wskazano, że pobocze ma być wykonane z mieszanki niezwiązanej frakcji 31,5/63. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie przedmiaru oraz sst.

Odp. Przedmiar poz. 19

**Pytanie 14** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o projekt stałej organizacji ruchu, zgodnie z przedmiarem poz. 34d.6 oraz 35 d.6.

Odp. Załączam projekt stałej organizacji ruchu.

**Pytanie 15** Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie oznakowania pionowego stosując słupki z rur stalowych 60 mm.

Odp. Dokładnie 60,3 zgodnie z SST

**Pytanie 16** Przedmiar poz. 26d.4 „górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM C50/30) gr. 15 cm – jezdnia, drogi boczne, zatoki, ciąg pieszo – rowerowy”. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że zakres przebudowy nie obejmuje wykonania zatok oraz ciągów pieszo – rowerowych.

Odp. Nie obejmuje

Niniejsze wyjaśnienia służy interpretacji i doprecyzowaniu zapisów SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 26 lipca 2024 r. o godz. 10:00.

  
**Z up. Burmistrza**  
**Artur Chudzik**  
**Kierownik**  
**Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej**

**Sporządził:**  
Andrzej Klimek