

Ruciane - Nida, 24 lipiec 2024 r.

IGK.271.7.7.2024

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: „**Przebudowa drogi gminnej 172019 – Wygryny**”

Do Zamawiającego w dniu 23 lipca 2024 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi gminnej 172019 - Wygryny**”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie przekrojów normalnych na zjazdach.

Odp. Przekrojów nie opracowano. Parametry zjazdów określone w projekcie (szerokość, promień i konstrukcja, zjazd jako typowy zwykły).

Pytanie 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych nie należy przyjmować kosztów zakupu nowych elementów.

Odp. Wycena obejmuje regulację zasuw wodociągowych i zaworów gazowych. W przypadku odkrycia zasuw lub zaworu, ich stan techniczny okaże się niezadowalający należy zasuwę lub zawór doprowadzić do poprawnego stanu technicznego.

Pytanie 3 Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuszcza zastosowanie rur ochronnych o średnicy 160 zamiast 140.

Odp. Tak

Pytanie 4 Zgodnie z opisem projektu technicznego „1.14 Roboty ziemne” zdjęta warstwa humusu powinna być ponownie wykorzystana do umocnienia skarp. W przedmiarze natomiast brak jest takiej pozycji. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie ww. pozycji do przedmiaru.

Odp. Dodano.

Pytanie 5 Zgodnie z SST „D-06.04.01 ROWY PRZYDROŻNE” należy oczyścić, pogłębić i wyprofilować dna i skarpy rowów przydrożnych. Natomiast w przedmiarze brak jest takiej pozycji.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie ww. pozycji do przedmiaru.

Odp. 162,00 m³ - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0,4 m³ w gr. kat II z transportem urobku na odległość 3 km po terenie lub drogach utwardzonych samochodami samowyładowczymi – odtworzenie rowów przydrożnych.

Niniejsze wyjaśnienia służy interpretacji i doprecyzowaniu zapisów SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 26 lipca 2024 r. o godz. 10:00.

Sporządził:
Andrzej Klimek

Z up. Burmistrza
Artur Chudzik
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej