

Ruciane - Nida, 17 września 2024 r.

IGK.271.10.8.2024

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.: „**Adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem – Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców**”

Do Zamawiającego w dniu 13 września 2024 r. wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja terenu przemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem – Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Prosimy o rzuty i przekroje elewacji.

Odp. Elewacja pokazana została na rysunku TW.N.1.A.03 . Budynek jest obsypany gruntem z 3 stron.

Pytanie 2. Prosimy o szczegółowy opis stolarki.

Odp. Parametry stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej określone zostały w opisach technicznych: 02 R-N BUD - 6 ZAPLECZE SANIATARNE opis, 02 R-N BUD - 7 BUD OBSŁUGI TERENOW REKREACYJNYCH – opis oraz rysunkach, w tym: TW.N.6.A.08 Fasady szklane, TW.N.6.A.09 Zestawienie stolarki drzwiowej, TW.N.1.A.10 Zestawienie stolarki drzwiowej, TW.N.1.A.09 Fasady szklane.

Pytanie 3. Żaluzja czy montowana w otworze okiennym czy na podciągu?

Odp. Żaluzja montowana w otworze okiennym, dająca możliwość wykonania otworów czerpni/wyrzutni powietrza. Projekt zakłada wykonanie systemowych żaluzji przesłaniających panel pełny zintegrowany z fasadą aluminiowo-szklaną. Żaluzje montowane przed profilami aluminiowymi mają przesłaniać podziały systemu aluminiowego. Montaż żaluzji wg. projektu warsztatowo-technologicznego, wykonanego przez wybranego wykonawcę, z uwzględnieniem warsztatowej dokumentacji wybranego systemu żaluzji.

Pytanie 4. Czy budowa pakietu szklanego jest wiążąca czy mamy trzymać się norm obowiązujących w Polsce?

Odp. Parametry szkła muszą spełniać obowiązujące w Polsce normy, chronić wnętrze przed przegrzewaniem oraz zapewniać odpowiednią termikę. Należy stosować szkło o parametrach równoważnych do przedstawionych w projekcie. Ponadto zgodnie z decyzją środowiskową należy stosować rozwiązania ograniczające kolizje ptaków z powierzchniami szklanymi. Należy stosować szkło o małej refleksyjności (Lr mniejsze lub równe 15%). Dopuszcza się także stosowanie wzorów ograniczających transparentność i refleksyjność zgodnie z poniższymi zasadami:

- wzory powinny pokrywać całą powierzchnię szklaną (spełniać zasadę powierzchni dłoni - czyli przestrzeń między sąsiednimi wzorami/nadrukami/naklejkami nie może być większa niż powierzchnia dłoni)
 - pokrywać zewnętrzną stronę szkła
 - zapewniać dobry kontrast z tłem
 - mieć odpowiedni rozmiar:
- Linie pionowe: minimalna szerokość 5 mm i maksymalny odstęp 10 cm.

- Linie poziome: minimalna szerokość 3 mm z maksymalnym odstępem 3 cm lub minimalna szerokość 5 mm z maksymalnym odstępem 5 cm.
 - wzory punktów: minimalne pokrycie 25 % dla punktów o minimalnej średnicy 5 mm lub 15 % dla punktów o średnicy < 30 mm.
- Ostateczny dobór szkła należy uzgodnić z Projektantem na etapie nadzoru autorskiego.

Pytanie 5. W HS FS1a czy klamka obustronna czy wew. klamka a na zew. pochwyt?

Odp. Zakłada się zastosowanie okna uchylno-przesuwne, bezprogowe z klamkami od strony wewnętrznej.

Pytanie 6. Czy drzwi FS1b mają spełniać klasę przeciwpożarową z funkcją napowietrzania (jaka klasa ogniowa)?

Odp. Drzwi w fasadzie FS1b nie mają funkcji napowietrzania.

Pytanie 7. FS2 i FS' czy te okna mają być otwierane za pomocą klamki, cięgien elastycznych z poziomu posadzki czy automatycznie elektrycznie?

Odp. Należy zastosować systemowe okucie ciągnowe z klamką sprowadzoną do dołu.

Pytanie 8. Czy ilości pojedyncze czy więcej?

Odp. Pytanie nieprecyzyjne.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 19 września 2024 r. o godz. 9:00.

Z up. Burmistrza
Artur Chudzik
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Sporządził:
Andrzej Klimek