

Ruciane - Nida, 27 września 2024 r.

IGK.271.12.6.2024

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: „**Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane - Nida**”

Do Zamawiającego w dniu 23 września 2024 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane - Nida”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK 09, potwierdzony w certyfikacie ENEC, W nawiązaniu do wymagań przetargowych dotyczących stopnia odporności mechanicznej oferowanych opraw parkowych na poziomie IK10, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie opraw spełniających normę IK 09. Oprawy o stopniu ochrony IK 09 zapewniają bardzo wysoki poziom odporności na uderzenia, zbliżony do wymaganego IK10 (to tylko różnica 20cm w wysokości uderzenia: IK 09 uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 20 cm, IK10 uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 40 cm).

Zatem w kontekście opraw parkowych, które są zainstalowane na określonych wysokościach i poddawane działaniu głównie czynników atmosferycznych, IK09 oferuje wystarczającą ochronę przed większością przypadkowych uderzeń lub aktów wandalizmu. Wymaganie IK10 znacznie ogranicza konkurencję i niepotrzebnie wyklucza większość oferowanych na rynku opraw, które oferują bardzo zbliżoną ochronę, ale są klasyfikowane na poziomie IK09. Wskazywanie jednego, ograniczonego wymogu dotyczącego jedynie odporności IK10 jest w tym wypadku ograniczeniem uczciwej konkurencji i zawęża grono potencjalnych oferentów. Wnosimy o dopuszczenie opraw parkowych o parametrze IK09 jako równorzędne rozwiązanie w niniejszym postępowaniu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Śruby i podkładki mocujące wykonane ze stali nierdzewnej, oraz klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

Wnosimy o odstąpienie od wymogu wykonania klipsów zamykających oprawy ze stali nierdzewnej. Pomimo, że zamawiający ma prawo oczekiwać odpowiednich cech produktu i jego funkcjonalności to jednak nie może ingerować i wskazywać konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych. Przypuszczamy, że wprowadzając ten zapis zamawiający oczekiwał wysokiej trwałości opraw i podwyższonej odporności na zjawiska atmosferyczne. Na ocenę powyższego są odpowiednie normy, badania i certyfikaty. Prosimy o zastąpienie wpisu o rodzaju użytych materiałów (klipsy ze stali nierdzewnej) wymogiem przedstawienia przez dostawcę test raportów z badań odporności na korozję oferowanych opraw ulicznych w sztucznych warunkach atmosferycznych wykonanych zgodnie z normą EN ISO 9227:2017 lub równoważną.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 3 października 2024 r. o godz. 9:00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.