

Ruciane - Nida, 30 września 2024 r.

IGK.271.12.8.2024

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: „**Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane - Nida**”

Do Zamawiającego w dniu 26 września 2024 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Ruciane - Nida”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Wnosimy o zmianę wymaganego zakresu regulacji opraw przy montażu bezpośrednio na słupie z minimalnej wartości -30° na 0° .

Pragniemy zaznaczyć, że wymóg ujemnego kąta przy montażu bezpośrednio na słupie, nie ma praktycznego zastosowania, ani żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Na terenie objętym modernizacją, na słupach zamontowane są wysięgniki o różnych kątach nachylenia, o dodatnim kącie nachylenia ponad linię horyzontu.

Pytanie 2. Wnosimy o wykreślenie zapisu „... (wymagany jest certyfikat na zasilacze) ...”. Podstawowym wymaganiem programu Rozświetlamy Polskę jest wymóg dla oprawy certyfikatu ZD4i, co z góry narzuca zastosowanie konkretnych zasilaczy. Prosimy również o potwierdzenie, że wymóg $\cos \phi$ minimum 0,98 odnosi się do nominalnych wartości mocy układów zasilających.

Odp. Zamawiający poprzez wymaganie certyfikatu na zasilacze, nie narzuca zastosowania nie tylko konkretnych zasilaczy, ale i konkretnych producentów. Jest wielu producentów zasilaczy, którzy bez problemu mogą dostarczyć certyfikaty na swoje zasilacze. Załączenie do oferty certyfikatu potwierdza jednocześnie jakość dostarczonego produktu.

Potwierdzenie $\cos \phi$ (λ) o wartości 0,98 winno wynikać z karty katalogowej producenta, lub odczytania z zasilaczy.

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Zamawiający jednocześnie zauważa, iż przede wszystkim postulat równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji nie oznacza obowiązku zamawiającego takiego przygotowania postępowania, by mogli wziąć w nim udział wszyscy wykonawcy działający w danej branży. To, że **odwołujący nie może wziąć udziału w postępowaniu** nie oznacza, że doszło do złamania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 3 października 2024 r. o godz. 9:00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.