

TABELA REGULACYJNA **OGRZEWANIE POMPOWE**

Temperatura zewnętrzna	Temperatura wody na zasileniu instalacji c.o.	Temperatura wody na powrocie instalacji c.o.
-20	90,0	70,0
-19	88,6	69,1
-18	87,2	68,2
-17	85,8	67,3
-16	84,4	66,4
-15	83,0	65,5
-14	81,6	64,6
-13	80,2	63,7
-12	78,8	62,8
-11	77,4	61,9
-10	76,0	61,0
-9	74,6	60,1
-8	73,2	59,2
-7	71,8	58,3
-6	70,4	57,4
-5	69,0	56,5
-4	67,6	55,6
-3	66,2	54,7
-2	64,8	53,8
-1	63,4	52,9
0	62,0	52,0
1	60,6	51,1
2	59,2	50,2
3	57,8	49,3
4	56,4	48,4
5	55,0	47,5
6	53,6	46,6
7	52,2	45,7
8	50,8	44,8
9	49,4	43,9
10	48,0	43,0
11	46,6	42,1
12	45,2	41,2