

, dnia 20,02,2015r.

Urząd Miasta i
Gminy Ruciane Nida

Al. Wczasów 4

12-220 Ruciane-Nida

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane Nida
2015 -02- 20
1655
fm 1

Pytania dotyczące : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach
Wojnowo i Ruciane-Nida”

Pytanie numer 1:

Zamawiający w przedmiarach dotyczących „BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJNOWO” podaje w pozycji 19:
„Zasuwy typu E kołnierzowe z obudową o średnicy 150mm, montowane na rurociągach
PVC i PE (Zasuwy typu E montowane z nasuwkami) ilość 1 szt”, natomiast według
rysunków szczegółów węzłów z projektu wynika, że przewidziany jest montaż 3 szt. zasuw.

Jaką ilość przyjąć w kosztorysie??

Pytanie numer 2:

Zamawiający w przedmiarach dotyczących „BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJNOWO” podaje w pozycji 15 i 16
aby zastosować przy budowie wodociągu trójniki redukcyjne PE, natomiast z rysunków
szczełógów węzłów wynika aby stosować trójniki żeliwne sferoidalne kołnierzowe.

Jakie trójniki przyjąć do kosztorysu??

Pytanie numer 3:

Zamawiający w projekcie dotyczących „BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJNOWO” na rys. nr 1 projekt
zagospodarowania tereny przewiduje montaż studni DN 1,20 z zaworem DN20 do spręż.
powietrza, lecz w przedmiarze taka studnia nie jest podana.

Czy do kosztorysu należy przyjąć montaż takiej studni, jeżeli tak to z jakich
elementów powinna ona dokładnie się składać??