

| Obszarowa ocena jakości wody w 2016 roku w wodociągach nadzorowanych przez PSSE w Pisz w Powiecie Piskim | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------------|---|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---|-------|
| Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zaopatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociągu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody (nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna)) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2016) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych | | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębior. w.k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdawczego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi |
| | | | | | | | | | | | | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pisz | Pisz | Pisz | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz | KW/PIS | 2712 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Pisz, Barosty, Borki, Imosnak, Jabłon, Jagodne, Jeglin, Kąlczyń, Karwik, Kwik, Luptki, Małdani, Snopki, Szczeczy Małe, Szczeczy Wielkie, Tzorki, Wągliki, Zoszy (18) | 21874 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Kociol Duży | Pisz | Pisz | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz | KW/PIS | 157 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Kociol Duży, Pietrzyki (częściowo), Liski (częściowo), Rakowo Piskie, Stare Guty (5) | 700 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Liski | Pisz | Pisz | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz | KW/PIS | 246 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Liski, Maszty, Pietrzyki Kolonia, Zawady, Bugumy, Turawo, Turawo Duże, Jeże (8) | 1200 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Karpa | Pisz | Pisz | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz | KW/PIS | 17 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Karpa, Ciesina, Hejdyk (3) | 210 | mangan 107µg/l / 107µg/l | 178 | 2016-08-16 | w toku | pkucie urządzeń uzdatniających, uzupełnienie zbiorników filtrujących | brak przydatności | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Wiertel | Pisz | Pisz | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz | KW/PIS | 81 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Jaskowo, Wiertel Mały, Wiertel Duży (3) | 350 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Kociolek Szlachecki | Pisz | Pisz | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz | KW/PIS | 14 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Kociolek Szlachecki (1) | 150 | żelazo 400µg/l / 400µg/l ogólna liczba mikroorganizmów <300 jtk/1ml | 41 | nie wydano | nie dotyczy | pkucie urządzeń uzdatniających sieci wodociągowej w dniu 01.08.2016 | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Wielki Las | Pisz | Pisz | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz | KW/PIS | 6 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, uszczelnienie armatury | brak | Wielki Las (1) | 120 | mętność 1,89NTU / 2,3NTU; mangan 184,5µg/l / 246µg/l | 138 | 2016-08-16 | 2016-11-22 | unormowanie pracy hydroforu | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Szeroki Bór | Pisz | Pisz | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Pisz | KW/PIS | 22 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Szeroki Bór (1) | 180 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Biała Piska | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 236,7 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Biała Piska, Belczak, Długi Kąt, Kolonia Kawalek, Komorowo, Konopki, Kowalewo, Kozki, Kuzawo, Lisy, Miłuty, Zatorze, Świdry, Cibory, Danowo, Dmusy, Kozuchy, Lipińskie, Łodygowo, Mydła, Pawłocin, Rolki, Świdry Koscielne, Wójny (24) | 6203 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Orygaly | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 79,4 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Orygaly, Nowe Orygaly, Sulimy, Ili, Pogorzał Wielka, Pogorzał Mała, Niki (7) | 2116 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Radysy | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 8,4 | brak | brak | Radysy, Szkoły (2) | 301 | gr. coli 7pk/100ml / 7pk/100ml | 12 | 2016-10-28 | 2016-11-08 | chlorowanie wodociągu | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Zalesie | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 26,5 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Zalesie, Myszy (2) | 262 | gr. coli 3pk/100ml / 3pk/100ml | 12 | 2016-10-28 | 2016-11-08 | chlorowanie wodociągu | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Kaliszki | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 36,5 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Kaliszki, Gótkie, Obłowo, Ostowo, Ruda, Zabełne (6) | 611 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Kumielsk | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 18,5 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Kumielsk, Cwałim, Grodzisko, Gruzki, Guzki (5) | 461 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Skarżyn | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 26,9 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Skarżyn, Rogale Wielkie, Sokół Jeziorne, Włosy (4) | 425 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Rakowo Małe | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 10,2 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Rakowo Małe, Monety (2) | 339 | mętność 11NTU / 1NTU; jon amonowy 1,5mg/l / 1,5mg/l | 36 | 2016-09-30 | 2016-11-03 | pkucie filtrów | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Bernowo Piskie | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 88,6 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Bernowo Piskie (1) | 1178 | mętność 1,6NTU / 1,6NTU | 29 | 2016-11-30 | 2016-12-21 | wymiana złoża filtracyjnego, pkucie zbiorników | przydatna | nie | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Szymki | Biała Piska | Pisz | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Białej Piskiej | KW/PIS | 4,5 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Szymki (1) | 130 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Orzysz | Orzysz | Pisz | Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 555 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Orzysz, Cierpiety, Góra, Grady, Grzegorz, Mikosze, Nowe Guty, Okatowo, Szewjkowo, Węzowo, Wierzbiny (11) | 7452 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Chmielewo | Orzysz | Pisz | Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 3,3 | brak | brak | Chmielewo (1) | 61 | E. coli 6pk/100ml / 6pk/100ml; gr. Coli 2pk/100ml / 2pk/100ml; azotany 63,6mg/l / 63,6mg/l | 121 | 2016-08-31, 2016-12-08 | 2016-11-08 | zachlorowanie studni, informacja do odbiorców o jakości wody, podstawienie beczkowozu z wodą o dobrej jakości, rozpoznanie w terenie, celem ustalenia miejsca lokalizacji nowej studni dla tego wodociągu | warunkowa | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Odoje | Orzysz | Pisz | Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu Spółka z o.o. | KW/PIS | 24 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Odoje (1) | 137 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Ruciane Nida - Nida | Ruciane Nida | Pisz | Zakład Usług Komunalnych w Rucianem Nidzie | KW/PIS | 279,8 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Ruciane-Nida (część Nida) (1) | 3522 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Ruciane Nida - Ruciane | Ruciane Nida | Pisz | Zakład Usług Komunalnych w Rucianem Nidzie | KW/PIS | 62 | brak | brak | Ruciane-Nida (część Ruciane) (1) | 674 | mangan 142µg/l / 142µg/l | 366 | 2015-08-03 | w toku | brak danych | warunkowa | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Ruciane Nida - Dybówek | Ruciane Nida | Pisz | Zakład Usług Komunalnych w Rucianem Nidzie | KW/PIS | 12,5 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Ruciane-Nida (część Dybówek) (1) | 149 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Ukta | Ruciane Nida | Pisz | Zakład Usług Komunalnych w Rucianem Nidzie | KW/PIS | 276,6 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Ukta, Galkowo, Nowa Ukta, Osinak-Piotrowo, Śwignajno Małe, Wójnowo, Wólka, Wyrzyny (8) | 2252 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Wępsuny | Ruciane Nida | Pisz | Zakład Usług Komunalnych w Rucianem Nidzie | KW/PIS | 49 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Głodowo, Kołczewo, Niedzwiedzi Róg, Onufryjów, Piskali, Warnowo, Wępsuny (7) | 662 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |
| Popielno | Ruciane Nida | Pisz | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk Stacja Badawcza IRZ/IBZ PAN w Popielnie | KW/PIS | 150 | napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie | brak | Popielno (1) | 208 | brak | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | przydatna | brak | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz | |

spo napkile :

Kierownik sekcji
Higieny Komunalnej
PSSE w Pisz

Irena Matysluk

27 LUT. 2017

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pisz

Stanisław Kobylarz