

Ruciane-Nida, 02.06.2009 r.

### **Wszyscy Wykonawcy**

## **Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi o mocy 500 kW dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Ruciane-Nida

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), wyjaśniamy, co następuje:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o określenie typu rębaka o średnicy do 25 cm. Podane informacje dotyczące zakupu rębaka ze względu na szeroką ofertę na rynku uniemożliwiają jego optymalny dobór. Proszę o określenie czy ma to być rębak stacjonarny czy mobilny, jakie ma być źródło zasilania rębaka: np. silnik spalinowy czy ma być napędzany np. z pojazdu (ciągnik). Jaki materiał będzie rozdrabniany czy mają to być gałęzie czy np. wióry tartaczne. Proszę o określenie jaką fazę rozdrobnienia materiału należy uzyskać z zastosowaniem rębaka.

Odpowiedź: Rębak mobilny przygotowujący następujące granulacje: trociny drzewne 1 - 10 mm, zrębki drzewne 5 - 25 mm, zrębki drzewne 25 - 50 mm, wióry drzewne  $\approx$  50 mm, kora drzewna 5 - 50 mm.

#### **Pytanie nr 2**

Proszę o dokładne określenie paliwa jakim mają być opalane kotły. Czy należy dobrać kocioł na zrębki wraz z wszystkimi dodatkowymi paliwami podanymi w specyfikacji tj. trociny, wióry pellet, ziarno zboża, pestki i wytloki owoców, łupiny orzechów i słonecznika.

Odpowiedź: Paliwo określone zgodnie ze specyfikacją tj. trociny, zrębki drzewne, pyły drzewne, wióry drzewne, kora drzewna, pellets, ziarno zbóż, pestki owoców i łupiny orzechów.

#### **Pytanie nr 3**

Czy w wycenie można uwzględnić inne rozwiązanie dotyczące systemu podawania paliwa niż ruchoma podłoga ? Czy w przypadku opalania kotłów np. wytłokami owoców czy ziarnami zbóż sprawdzi się rozwiązanie z ruchomą podłogą.

Odpowiedź: Wyłącznie podłogę ruchomą, innych nie dopuszczamy.

Burmistrz Miasta i Gminy  
w Rucianem-Nidzie

Leszek Marek Gryciuk