

Ruciane-Nida, 24 lipiec 2020 r.

IGK.271.2.8.2020

**Wszyscy Wykonawcy
zamówienia**

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

**Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół
w Rucianem-Nidzie**

Do Zamawiającego w dniu 22 i 23 lipca 2020 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzebę szkół w Rucianem-Nidzie”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Dotyczy, Szczegółowa specyfikacja techniczna, pkt. 5.3.1 Ogniwa fotowoltaiczne

Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości instalacji na skutek innego niż proponowany dobór mocy modułów np. – 420 kw x 118 sztuk = 49560 lub 370 x 135 = 49950?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Nr 2

Jakie odchylenie od wskazanej wielkości mocy jest akceptowalne?

Odp.: Tylko zwiększające moc.

Zapytanie 2

Nr 1

Dotyczy: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rozdział XIII – opis kryteriów i sposobu oceny ofert, pkt 3. Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez „Okres gwarancji jakości”. Jakie wymagania musi spełnić wykonawca w deklarowanym okresie i co dokładnie objąć gwarancją jakości i w jakim zakresie?

Odp.: Okres gwarancji jakości obejmuje cały przedmiot umowy: materiały, urządzenia oraz wykonawstwo przedmiotu zamówienia. W okresie obejmowania gwarancją przedmiotu zamówienia Wykonawca usuwa na koszt własny stwierdzone wady fizyczne materiałów i urządzeń, łącznie z ich wymianą, zapewniając poprawność działania wykonanej instalacji zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Nr 2

Czy gwarancja jakości dotyczy gwarancji komponentów i wynika z gwarancji producenckiej, weryfikowanych na bazie kart katalogowych, czy też gwarancja jakości jest w pełni odpowiedzialnością wykonawcy?

Odp.: Tak

Nr 3

Czy gwarancja jakości obejmuje np:

- wymianę w deklarowanym czasie na koszt wykonawcy uszkodzonych ogniw PV, falowników, kabli, konstrukcji?

Odp.: Tak, zgodnie z treścią wzoru umowy, od stwierdzenia wady protokolarnie.

- wykonanie na koszt wykonawcy demontażu i ponownego montażu wymienianych urządzeń oraz transportu?

Odp.: Tak

Nr 4

Czy wykonawca musi zapewnić określony czas reakcji usunięcia awarii od momentu zgłoszenia uszkodzenia?

Odp.: Tak, zgodnie z treścią wzoru umowy.

Nr 5

Czy gwarancja jakości obejmuje np. pomiar kamerą termowizyjną instalacji celem weryfikacji jej poprawnego działania w okresie świadczenia usługi?

Odp.: Tak

Nr 6

Czy gwarancja jakości obejmuje w trakcie dostęp poprzez system / aplikację do monitoringu pracy instalacji do wskaźnika gwarancji liniowego spadku mocy podanej w karcie katalogowej dostawcy (producenta modułów fotowoltaicznych) po każdych 12 miesiącach jej pracy?

Odp.: Nie

W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Sporządził
Jerzy Waszkiewicz

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński