

Ruciane-Nida, 08 marzec 2021 r.

IGK.271.1.6.2021

**Wszyscy Wykonawcy  
zamówienia**

**Odpowiedź na zapytania do treści SWZ**

**Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota**

Do Zamawiającego w dniu 03 marca 2021 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wygryny - Iznota”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Odpowiedzi na zapytania

**Pytanie nr 1**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.*

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 2**

*W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.*

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 3**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami, na których ma być prowadzona inwestycja.*

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 4**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest odcinek drogi od km 0+000 do km 0+675,79.*

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 5**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.*

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 6**

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Rozdziałem V, pkt 2. SWZ, przedmiar jest pomocniczy, a wycenę należy oprzeć o całą dokumentację techniczną.*

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 7**

Zgodnie z punktem 3.15 - Uwagi ogólne do projektu – należy przenieść wszystkie kolidujące słupki do biegów terenowych/słupki rowerowe. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższe roboty nie są objęte przedmiotem zamówienia.

**Odp.** Nie są objęte

**Pytanie nr 8**

Zgodnie z punktem 3.15 - Uwagi ogólne do projektu – należy przenieść wszystkie kolidujące mrowiska. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższe roboty nie są objęte przedmiotem zamówienia.

**Odp.** Nie są objęte

**Pytanie nr 9**

Zgodnie z punktem 3.15 - Uwagi ogólne do projektu – należy odnowić wszystkie kamienne drogowaskazy. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższe roboty nie są objęte przedmiotem zamówienia.

**Odp.** Nie są objęte

**Pytanie nr 10**

Zgodnie z punktem 3.15 - Uwagi ogólne do projektu – należy przenieść wszystkie kolidujące słupki oddziałowe i kamienne oraz drewniane drogowaskazy. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższe roboty nie są objęte przedmiotem zamówienia.

**Odp.** Nie są objęte

**Pytanie nr 11**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowę z mieszanki związanej cementem należy wykonać z materiału o wytrzymałości  $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ , zgodnie z przekrojami normalnymi.

**Odp.** Tak

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Sporządził  
Jerzy Waszkiewicz

**BURMISTRZ**

**Piotr Ryszard Feliński**